



**ATEST HIGIENICZNY** **B.BK.60112.0132.2025**

**HYGIENIC CERTIFICATE**

**ORYGINAŁ**

**NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE**

Wyrób / product: **Klimatyzatory: EIGO TVK - E(25,35,51,65)JW;  
SAGA TVK - S(25,35,51,65)JW**

Zawierający / containing: **ABS, stal ocynkowaną, miedź, PP i inne materiały zgodnie z dokumentacją przedstawioną do niniejszej oceny**

Przeznaczony do / destined: **chłodzenia, ogrzewania i osuszania powietrza w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (m.in. w obiektach: podmiotów wykonujących działalność leczniczą, handlowo-usługowych), w zakładach przemysłowych m.in. branży spożywczej**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów muszą być zgodne z aktualnymi przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Atest nie obejmuje opcjonalnych filtrów powietrza oraz wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż, eksploatacja, przegląd i okresowe czyszczenie wyrobów zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

GUANGDONG CHIGO TECHNOLOGY CO.LTD.  
LISHUI TOWN NANHAI , Foshan  
Room 418, 4th Floor Technology Building , No 1 Shengli Industrial Zone, Chiny



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

THERMOVAL POLSKA S.A.  
05-500 Piaseczno  
ul. Okulickiego 21


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.12.18 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.12.18 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 18 grudnia 2025

The date of issue of the certificate: 18th December 2025

p.o. Kierownika  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

  
dr n. med. Maciej Szczotko